

		zugelassen	bedingt zugelassen	nicht zugelassen	geprüft in Bericht
		s70Si			
AT-20 M / Cleaner P	Adhäsion				6
AT-20 M / Cleaner-205	Adhäsion				6
DC 3-0117	Kompatibilität				7
DC 3362	Kompatibilität	x			5
	Kompatibilität				7
DC 3540	Kompatibilität				7
DC 3793	Kompatibilität				7
DC 756 SMS	Adhäsion	x			4
	Kompatibilität				
DC 791	Adhäsion	x			1
	Adhäsion	x			4
	Kompatibilität				
DC 797	Adhäsion		x		4
	Kompatibilität				
DC 895	Kompatibilität	x			5
DC 993	Kompatibilität	x			5, 8
	Adhäsion				9
IG-25	Kompatibilität	x			2
	Kompatibilität				
Novoproof Anschlusspaste	Adhäsion			x	4
	Kompatibilität				
Novoproof FA	Adhäsion	x			4
	Kompatibilität				
SG 20	Adhäsion			x	4
	Kompatibilität	x			4
	Kompatibilität	x			2
	Kompatibilität				
SG 500	Adhäsion	x			4
	Kompatibilität	x			4
	Kompatibilität	x			2
	Kompatibilität				3
Sikabond 20 M	Adhäsion		x		4
	Kompatibilität				
Stabalux Anschlusspaste	Adhäsion		x		4
	Kompatibilität				
WS-305 N	Adhäsion				
	Kompatibilität	x			4
WS-355	Adhäsion				
	Kompatibilität	x			4
WS-605 S	Kompatibilität	x			2
	Kompatibilität				3
	Adhäsion	x			4
	Kompatibilität	x			4

Bericht

- 1 Prüfbericht DC ID 37189 03.09.07
- 2 Prüfbericht Sika 15.09.07 (30506/07)
- 3 Prüfbericht Sika 07.09.06 (33112/06)
- 4 Prüfbericht Adhäsion v. Gartner Kompatibilität v. Sika 15.01.07 (30602/06)
- 5 Prüfbericht DC ID 39722 04.01.08
- 6 Prüfbericht Sika 27.05.08 (30324/08)
- 7 Prüfbericht DC ID 57246 27.09.2009
- 8 Prüfbericht DC ID 60314 5.01.2010
- 9 Prüfbericht DC ID 59912 16.12.2009